

Jautājumi un atbildes par iepirkumu "Būvniecības darbu (ceļu pārbūve) veikšana Varakļānu novada Murmastienes pagastā", ID Nr. VNP 2017/22.

Jautājums Nr.1

Izpētot projektu un darbu daudzumu sarakstu redzams, ka paskaidrojuma rakstā paredzēta koku un krūmu ciršana. Darbu daudzumā šādi darbi nav paredzēti. Lūdzam apstiprināt, ka gadījumā, ja šādi darbi būs jāveic, Pasūtītājs iekļaus līgumā jaunu/jaunas pozīcijas.

Atbilde

Ceļu uzturēšanas gaitā vai līdz būvdarbu uzsākšanai tiks likvidēts ceļu apaugums un veicot līgumā paredzētos darbus koku un krūmu ciršana nebūs nepieciešama.

Jautājums

Nr. 2.1. Paskaidrojuma rakstā noteikts, ka salturīgajam materiālam ir jānodrošina filtrācija $k_f > 3$ m/dnn. Materiāls, kura filtrācija ir virs 3m/dnn, sliktāk pakļaujas sablīvēšanai, kā arī tā pielietošana palielina izmaksas, nesniedzot nekādus ieguvumus Pasūtītājam. Vēršam uzmanību, ka Ceļu specifikācijas 2015 nosaka, ka salturīgā materiāla filtrācijas koeficientam ir jābūt virs 1 m/dnn. Lūdzam apstiprināt, ka salturīgo slāni varēs izbūvēt no salturīga materiāla, kura filtrācijas koeficients ir virs 1 m/dnn.

Nr. 2.2. Salizturīgais slānis, $k_f > 3$ m/dnn-40 cm, tehniskajās specifikācijās ir atsauce uz "Ceļu specifikācijā 2015". Ceļu specifikācijas salizturīgās kārtas parametrus nosaka pēc granulometrijas. "CS 2015 P.5.1.4.1." Ja smilšainas grunts daļiņu saturs, kas mazāks par 0,125 mm vai 0,063 mm, pārsniedz 5.1- tabulā norādītās vērtības, ir jānosaka filtrācijas koeficients, kurš šādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 1 m/dnn, testējoši atbilstoši Ceļu specifikācijas 12.3 punktam. Ja smilšainas grunts daļiņu saturs, kas mazāks par 0,125 mm vai 0,063 mm, atbilst 5.1.-1 tabulā izvirzītajām prasībām, tad filtrācijas koeficients nav jānosaka, un, ja tas ir noteikts, tad iegūtie filtrācijas koeficienta rezultāti nav izmantojami smilšainas grunts atbilstības vērtēšanai. Lūgums precizēt prasības salizturīgajam slānim?

Atbilde

Salizturīgā slāņa materiālam jāatbilst "Ceļu specifikācijās 2015" norādītajam.

Jautājums Nr.3

Iepirkumam pievienotajā dokumentu arhīvā *buvprojekts.zip* esošais fails *TS-3 Garenprofils.pdf* nav atverams. Lūdzu pievienot šo failu iepirkuma dokumentācijai atsevišķi.

Atbilde:

Tehnisku iemeslu dēļ failu nebija iespējams atvērt, pielikumā atkārtoti pievienojam failu.

Jautājums Nr.4

Būvprojekta skaidrojošā apraksta punktā Nr. 2.3.4. norādītā ceļa segas konstrukcija nesaistīto materiālu konstruktīvajām kārtām atšķiras no darba daudzuma sarakstā

atrodamās. Uzrādīti savā starpā atšķirīgi konstruktīvo kārtu biezumi. Lūgums precizēt nesaistīto minerālmateriālu kārtu biezumus.

Atbilde : Konstruktīvo kārtu biezums atbilstošs darbu daudzumu sarakstā norādītajam.

Jautājums Nr.5

Prasība: 13.2.1. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvdarbos, ir vismaz EUR 640 000,00 seši simti četrdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN. Prasība attiecas arī uz tiem pretendentiem, kuru darbības laiks ir mazāks par trīs gadiem. (A2015 +A2016+A2017):
3=Vidējais apgrozījums.

Iesniedzamais dokuments : Pretendenta rakstveida apliecinājums par tā gada vidējo finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā par iepriekšējiem trīs noslēgtiem pārskata gadiem vai faktisko darbības periodu, ja pretendenta darbības laiks ir mazāks par trīs gadiem.

Lūdzam apstiprināt, ka finanšu apgrozījums par 2014., 2015. un 2016.gadu, jo uz doto brīdi uzņēmumu gada pārskati vēl nav slēgti un apstiprināti, vai norādīt, ka par 2017.gadu jāuzrāda operatīvā pārskata dati.

Atbilde: Finanšu apgrozījums būvdarbos norādāms atbilstoši nolikuma prasībām par 2015.,2016. un 2017.gadu. vai faktisko darbības periodu, ja darbības laiks ir mazāks par trīs gadiem. Par 2017. gadu jāuzrāda operatīvā pārskata finanšu dati, ja uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi nav apstiprināts gada pārskats.